



ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Пк 2730, гр. Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/ 7-21-38, 7-21-57, факс 0748/ 7-22-31

РАЗЯСНЕНИЕ

ОТ

Апостол Стефанов Апостолов – кмет на община Симитли

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило в община Симитли искане за разяснение, относно Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на двор и физкултурен салон на СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Симитли, УПИ I, кв.43 по плана на гр. Симитли”, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, правя следните разяснения:

1. Въпрос: С каква дебелина следва да бъдат изпълнени спортните настилки – изкуствена трева и каучукова настилка за външни игрища?

Отговор: Дебелината на изкуствената трева следва да бъде 45 милиметра. Дебелината на каучуковата настилка трябва да бъде 8 милиметра.

2. Въпрос: Необходима ли е запечатка върху вулканизираната каучукова настилка?

Отговор: Да

3. Изкуствената трева с пълнеж или без пълнеж следва да се изпълнява:

Отговор: С пълнеж.

Дата на изготвяне: 23.04.2018г.

Кмет на Община Симитли:


/Апостол Апостолов/